

■構造計算適合性判定審査及び「適判確定後」の確認申請指摘により 一貫計算書を差し替えた場合の入力修正・補正箇所一覧表

物件名： ○○○○事務所新築工事

作成者： ○○○○

提出日： 年 月 日

番号	構造適判指摘 確認申請指摘の別	指摘番号	修正項目	具体的入力修正内容	出力結果で補正のあった箇所	
					計算書	構造図
1	① 構造・確認	②	追加荷重・積載荷重	手摺・パラペット新設部の荷重考慮及び積載荷重訂正	P5～8,30,67/630	
2	① 構造・確認	③ ｲ)	床付加荷重	床勾配による追加荷重の考慮	P90/630	
3	① 構造・確認	⑥	部材撤去	荷重増減の都合上,RX1/RY3-RY4 通り Z2 層・Z4-H 層・Z5 層の梁・床・手摺(パラペット)の配置部材を撤去	P3,6,7,13,14/630	S10～13
4	① 構造・確認	⑧,⑩	スラブ厚	デッキスラブ厚の訂正	P91,130/630	
5	① 構造・確認	⑪	節点追加荷重	壁重量及び偏土圧による付加軸力の考慮	P2,77～78/630	
6	① 構造・確認	⑭	柱脚回転剛性	回転剛性・柱脚の訂正	P119～124/630	S-15
7	① 構造・確認	⑳	構造設計方針	前回の適判機関の質疑に対して検討している旨の記載	P34/630	
8	構造・② 確認	4	柱部材	柱 C22 について,M3 階・4 階の部材厚の訂正	P201,203,211,213/630	
9	構造・確認					
10	構造・確認					